


lekārtu, materiālu, izstrādājumu nosaukums un tehniskais raksturojums	lekārtu, materiālu, izstrādājumu marka , tips	Mērvienība	Daudz.	Piezīmes
Sadale ar N un PE klemmi, S1 virs apmetuma	18 moduļu	gab	1	
levada slēdzis	3/25A	gab	1	
Grupu automāts	C10	gab	2	
	1B16	gab	1	
Automātu savienojošā kopne	12mod. 400V	gab	1	
El.rozete virs apmetuma+PE	IP 44 , I nom = 16 A , U =230 V	gab	2	
Nozarkārbas	OBO80 IP54	gab	10	
El.slēdzis virs/apm.	IP 44 , I nom = 10 A , U = 230 V	gab	5	
Kabeļ dzīslu savienotāji	TORIX6	gab	50	
Kabelis -	NY Y 3 * 2,5 mm ²	m	50	
	NY Y 3 * 1,5 mm ²	m	200	
	NY Y 5 * 4 mm ²	m	25	
Kabeļ aizsarg caurule	TXM-M20	m	100	
	TXM-M25	m	100	
LED apgaismojuma prožektors pie sienas	IP44 , 20W , U = 230 V	gab	10	
Zemējuma elektrodi	219/20 OME X 20x 1500mm	gab.	24	
Zemējuma apaldzelzis	RD10 FT	m	110	
Savienotāj klemme	2760/20 8-10/FL40 FT	gab.	6	
Stieņa spice	TE 20	gab.	6	
Savienotāj klemme	223/DIN RD8-10	gab.	6	
Pretkorozijas lenta		gab.	3	
Uztvērējstieple	RD8/ALU	m.	220	
Distanceri stieples stiprināšanai pa jumtu	113/NB Rd8	gab.	160	
Uztvērējstieples savienojumi	249/ALU RD8-10	gab.	4	
Klemme pie notekām, metāla konstrukcijas	262ZM Rd8-10	gab.	6	
Skavas ap vertikālajām notekām stieples stiprināšanai	301/S	gab.	50	

		BŪVFIRMA SIA "JĒKABPILS PMK"		Licence Nr. 3973-R Reģistrācijas Nr. 45403003160 Biroja adrese. Madonas iela 27, Jēkabpils Telefons/fakss. 65237891/65237890 E-pasts info@jpmk.lv
Objekts	Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas Katoļu baznīcas ēkas jumta konstrukciju pastiprināšana un jumta seguma nomaiņa.			
Adrese	Vaikuļāni, Līksnas pagasts, Daugavpils novads			
Pasūtītājs	Biedrība "Līksnas draudzes biedrība" (Reģ.Nr.40008190535)			
Identifikācijas Nr.	16/13/JPMK			
Lapas saturs	MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA			
Būvprojekta d. vad	D.Lamberts		Lapas Nr.	EL-4
Izstrādāja	K. Freimanis		Lapu skaits	4
			Stadija	MBP
			Mērogs	1:200
				08.2016.